

天津理化安科评价检测科技有限公司受天津市力骅燃气投资开发有限公司的委托，针对该公司提供的港清三线王官屯分输站分输支线工程（静海分输站至陈官屯调压计量站）项目申请报告，对项目进行安全预评价。

本项目包含港清三线静海分输站-陈官屯调压计量站段管道。本项目管道全线位于天津市静海区境内，管道长度 6.9km，设计压力 4.0MPa，管道规格 D406.4×6.4，管道沿线地区等级为三级，年输气能力 $10 \times 10^8 \text{Nm}^3$ 。

本报告在认真研究分析该建设项目资料的基础上，参照相关法规、标准，对建设项目从安全角度，进行分析和预测该建设项目存在的危险、有害因素的种类和程度，在项目建设前期用安全评价原理和方法对该工程的危险性、危害性进行预测性分析，为工程的后续设计提出合理可行的安全对策措施参考建议，以提高该建设项目的本质安全程度。

在本评价报告编制工作过程中，得到天津市力骅燃气投资开发有限公司的大力支持和协作，在此表示衷心的感谢。