

网报信息卡

项目概况	项目名称	天津军粮城发电有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告		
	项目地址	天津市东丽区小东庄镇海河北岸		
	行业类型	电力	评价类型	危险化学品重大危险源评估
	项目简介	氨系统所需设备卸料压缩机、氨储罐 A、氨储罐 B、液氨供应泵、氨蒸发罐、氨气缓冲槽、氨气稀释槽、废水泵、氨气吹扫系统及各四周设备的连接管道等均布置在占地约 24.2×14m 围堤内，氨储罐 C 布置在 16.2×9m 围堤内，围堤高度 810mm，储氨区顶部设有顶棚，防雨防晒。氨区四周设有 2.2m 高实体围墙，防止泄漏的氨气快速扩散。		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024 年 9 月 23 日
	项目组组长	薛津津	S011011000110191000012	化工工艺
	项目组成员	畅锐霞	1700000000200813	化工机械
		任志军	1700000000300108	安全
		郑函明	1100000000301085	自动化
		李新喜	1100000000301273	电气
技术负责人	滕军	过程控制负责人	刘全喜	
报告编制人	畅锐霞	报告审核人	周成山	
评价现场	现场勘验人员	任志军、薛津津		
	现场勘验时间	2021 年 12 月 8 日	现场勘验图像	电子存档
评价结论	天津军粮城发电有限公司液氨罐区构成危险化学品重大危险源，其个人风险和社会风险在可接受范围内，其安全管理和安全设施方面可符合安全生产要求。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2022 年 3 月 11 日

