

网报信息卡

项目概况	项目名称	中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站安全现状评价报告		
	项目地址	天津市西青区李七庄街津涞公路与秀川路交口东侧 50 米		
	行业类型	危险化学品经营单位	评价类型	安全现状评价
	项目简介	中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站位于西青区。该加油站西侧为秀川路，加油站与秀川路之间（围墙外）设有架空电力线路（电力线有绝缘层），南侧为绿地，跨过绿地为津涞公路，加油站与津涞公路之间设有通信发射台一座和箱式变压器一座（电压小于 35kV 且变压器容量在 10MV•A 以下的箱式变压器），北侧（围墙外）设有架空电力线路（电力线无绝缘层），东侧为空地。站房的西南角为箱式变压器一座（电压小于 35kV 且变压器容量在 10MV•A 以下的箱式变压器）。加油站北侧、东侧均设有 2.2m 实体围墙，西侧为铁质栅栏，将加油站与外界隔开。		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024 年 9 月 23 日
	项目组组长	薛津津	S01101100011019 1000012	化工工艺
	项目组成员	王哲	S01101100011019 2000104	安全
		黄医军	080000000020735 0	化工机械
		任志军	170000000030010 8	自动化
		李新喜	110000000030127 3	电气
	技术负责人	滕军	过程控制负责人	刘全喜
报告编制人	黄医军	报告审核人	畅锐霞	
评价现场	现场勘验人员	薛津津、任志军		
	现场勘验时间	2021 年 9 月 28 日	现场勘验图像	电子存档
评价结论	中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站在保持现有水平情况下，符合继续从事危险化学品经营活动的安全条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2021 年 10 月 27 日

