

网报信息卡

项目概况	项目名称	壳牌华北石油集团有限公司大邱庄加油站技术改造项目安全验收评价报告		
	项目地址	天津市静海区大邱庄镇大屯村内，静王公路东侧		
	行业类型	危险化学品经营	评价类型	安全验收评价
	项目简介	<p>壳牌华北石油集团有限公司壳牌大邱庄加油站技术改造项目位于天津市静海区大邱庄镇大屯村内，静王公路东侧。该站于2010年01月28日成立。该站于2022年04月02日取得营业执照，营业执照名称为“壳牌华北石油集团有限公司大邱庄加油站”，营业期限2010年1月28日至2040年4月17日。</p> <p>改建内容为：①拆除原有4台加油机（2台四枪双油品加油机，2台六枪三油品加油机），新建3台三油品六枪加油机，预留1台加油机位置；②将原有的3个30m³汽油单层罐和2个30m³柴油单层罐更换为1个40m³汽油罐（SF双层罐）和2个20m³汽油罐（SF双层罐）及1个30m³柴油罐（SF双层罐），且将油罐由原有罐区位置移至罩棚车行道下；③通气管移至罩棚顶部。</p> <p>该加油站设置3台加油机，4个埋地卧式双层油罐，其中乙醇汽油罐3个，容积为92#40m³，95#20m³，98#20m³，柴油罐1个，容积为30m³，总容积110m³，储存规模折合总容积95m³（柴油储罐折半计算），属于二级加油站。壳牌华北石油集团有限公司壳牌大邱庄加油站技术改造项目位于天津市静海区大邱庄镇大屯村内，静王公路东侧。东侧为三类民用建筑、国金汽车修理厂、临建、天津市宏泰诚信钢铁销售有限公司办公场所，架空通信线（高度约为6m）；东北侧设置油浸变压器（10kV）；南侧为站外道路和二类民用建筑；西侧为静王公路、架空电力线（无绝缘层，高度约为8m），北侧为站外道路及二类民用建筑。</p> <p>该加油站附近无重要公共建筑物，无一类保护物，加油站周边无文物古迹和自然保护区。</p> <p>该站有安全管理机构，主要负责人和安全管理人員6人，主要负责人和安全管理人員取得安全培训证书。</p> <p>经营范围为：成品油零售（限危险化学品）；各类工程建设活动，燃气经营，各类检验检测服务等等，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024年9月23日
	项目组组长	王哲	化工工艺	S011011000110192000104
	项目组成员	郑涵明	自动化	1100000000301085
		畅锐霞	化工机械	1700000000200813
		任志军	安全	1700000000300108
		张艾新	电气	0800000000204533
技术负责人	薛津津	过程控制负责人	刘全喜	
报告编制人	张艾新	报告审核人	杨琳	
评价	现场勘验人员	王哲、任志军		

现场	现场勘验时间	2022. 12. 1 2022. 12. 4	现场勘验图像	电子照片
评价结论	该加油站技术改造项目施工与通过审查的安全设施设计专篇中的安全设施设计相一致，安全设施及安全措施符合国家有关安全生产法律、法规、标准、规范的相关安全要求，具备安全设施验收条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2023. 1. 18

