

## 网报信息卡

项目概况	项目名称	中国航油集团天津石油有限公司安全现状评价		
	项目地址	天津市东丽区机场路 1198 号		
	行业类型	危险化学品经营单位	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>该企业位于天津市东丽区机场路 1198 号,企业类型为有限责任公司(法人独资)。该企业分为储油库和加油站两部分,分别介绍如下:</p> <p>(1) 油库部分</p> <p>该公司储油库共 17 个储罐:2 座 10000m<sup>3</sup>内浮顶罐(一柴一汽),6 座 4000m<sup>3</sup>内浮顶罐(二柴四汽),3 座 2000m<sup>3</sup>拱顶柴油罐(消防水罐),2 座 1250m<sup>3</sup>内浮顶变性乙醇罐,4 座 500m<sup>3</sup>内浮顶汽油罐。企业已停用 3 座 2000m<sup>3</sup>拱顶柴油罐,油库总容积变为 4.85 万 m<sup>3</sup>,其中汽油 2.8 万 m<sup>3</sup>,柴油 1.8 万 m<sup>3</sup>,变性乙醇 0.25 万 m<sup>3</sup>。按照 GB50074-2014《石油库设计规范》第 3 章将柴油折半计算可得,储油库计算总容量为 3.95 万 m<sup>3</sup>,油库等级为二级。</p> <p>(2) 加油站部分(中国航油加油站)</p> <p>该加油站建有 2 座 30m<sup>3</sup>的乙醇汽油储罐、2 座 30m<sup>3</sup>的柴油储罐,总容积为 90m<sup>3</sup>(柴油罐容积折半计入油罐总容积)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3.0.9 条加油站的等级划分规定,本站属于三级加油站。</p> <p>该企业距老航站楼西南约 1km 处,北侧约 250m 为机场路,在机场路和油库之间由进场路南一道分为东西两部分,西侧部分涉及中国航油加油站(距办公楼约 150m)、中国航油集团津京管道运输有限责任公司办公楼(距办公楼约 90m)和永和迅物流(距办公楼约 60m),东侧部分涉及航油大厦(距收发油区约 150m)、中国航油集团津京管道运输有限责任公司拟使用的办公用房(距收发油区约 100m)和中国航油集团津京管道运输有限责任公司拟使用仓库等;南侧距津滨大道约 260m,与油库储罐最近建筑为天津金隅商砼混凝土车间(距 500m<sup>3</sup>内浮顶汽油罐 63m),与铁路专用线最近建筑为污水处理厂厂房(距铁路专用线约 30m);西侧隔通庆路为天津普莱特医药技术有限公司;东侧为中国航空油料有限责任公司天津分公司罐区、进场路南二道(隔道路为国航大厦附属用房,人员少于 100 人),东北侧大约 1.6km 处设有消防机场支队等。</p>		
评价机构及项目	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024 年 9 月 23 日
	项目组组长	金文浩	S011011000110202000275	安全
	项目组成员	畅锐霞	1700000000200813	化工机械
张艾新		0800000000204533	电气	
杨琳		1200000000300247	化工工艺	

组 情 况		任志军	1700000000300108	自动化
		黄莹莹	S0110210001102030 00566	环境工程
	技术负责人	薛津津	过程控制负责人	刘全喜
	报告编制人	黄莹莹	报告审核人	郑函明
评 价 现 场	现场勘验人员	金文浩、黄莹莹		
	现场勘验时间	2023年2月16日	现场勘验图像	电子存档
评 价 结 论	中国航油集团天津石油有限公司具备安全生产条件。			
报 告 签 发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2023年2月24日

