

网报信息卡

项目概况	项目名称	中化道达尔燃油有限公司天津外环线北加油站安全现状评价报告		
	项目地址	天津市北辰区外环西路以西		
	行业类型	危险化学品经营	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>该加油站位于天津市北辰区外环西路以西。该加油站危险品经营许可证登记编号：津危化经字（2013）000944，许可范围：运输工具用乙醇汽油、柴油[闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$]，有效期至2025年12月1日。成品油零售经营批准证书编号：油零售证书第13-（北）1280号，有效期至2023年11月11日。该加油站上期安全现状评价报告为2021年10月。该站有6台加油机，2座30m³的乙醇汽油储罐，2座30m³的柴油储罐，其折算后的罐区总容积为90m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），为三级站。项目位于天津市北辰区外环西路以西。加油站东侧为非实体墙铁网围栏，隔绿化带和外环河为外环西路，东北侧设有地泵房；南侧为天津利津加油加气站的CNG加气罩棚（含3台CNG加气机）与CNG气瓶组拖车（9m³，水容积）及其辅助设施；西侧为地磅（天津利津加油加气站附属设施）与实体墙，隔围墙为钢材厂房（戊类）与1电力架空线（杆高10m、有绝缘层），西南侧为利津加油加气站LNG加气罩棚（含1台LNG加气机）与1座30m³LNG卧式储罐与放散塔及其辅助设施，北侧为民房，隔民房为南曹铁路联络线，西北侧为箱式变压器（容量50kVA）。</p> <p>该站有安全管理机构，主要负责人和安全管理人員6人，主要负责人和安全管理人員取得安全培训证书。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024年9月23日
	项目组组长	金文浩	安全	S011011000110202000275
	项目组成员	杨琳	化工工艺	1200000000300247
		畅锐霞	化工机械	1700000000200813
		任志军	自动化	1700000000300108
		张艾新	电气	0800000000204533
技术负责人	薛津津	过程控制负责人	刘全喜	
报告编制人	畅锐霞	报告审核人	郑函明	
评价现场	现场勘验人员	金文浩、任志军		
	现场勘验时间	2023.2.8 2023.2.10 2023.2.13	现场勘验图像	电子照片
评价结论	中化道达尔燃油有限公司天津外环线北加油站符合继续从事危险化学品经营活动的安全条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2023.2.28

