

## 网报信息卡

项目概况	项目名称	天津石油集团津塘公路加油站安全现状评价报告		
	项目地址	天津市东丽区无瑕街十号桥路北		
	行业类型	危险化学品经营	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>该加油站位于天津市东丽区无瑕街十号桥路北。该公司危险品经营许可证登记编号：津危化经字[2008]001166，许可范围：运输工具用乙醇汽油、柴油[闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>]，有效期至2024年01月06日。成品油零售经营批准证书编号：油零售证书第04-（东）1145号，有效期至2026年4月28日。该公司上期安全现状评价报告为2020年7月。该加油站建有3座30m<sup>3</sup>的乙醇汽油储罐、3座30m<sup>3</sup>的柴油储罐，总容积为135m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入油罐总容积），为二级站。项目位于天津市东丽区无瑕街十号桥路北，该加油站站区外南侧为津塘公路（又名103国道）（主干路）。站区外西侧为钢霞物流公司二层砖混结构办公楼及单层门卫房（三类保护物）。站区外西北侧为钢霞物流公司厂院及单层库房（丁戊类库房），东北侧为三层村委会办公楼（三类保护物）。站区外东侧自北向南为单层砖混结构地磅房（三类保护物）及单层彩钢门脸房（三类保护物）。站区南侧设洗车房（三类保护物）及附房（卫生间，三类保护物）。站区外东侧设架空高压电力线（无绝缘层，约40m塔高）。站区外北侧设电力线（有绝缘层，约8米杆高）。</p> <p>该站有安全管理机构，主要负责人和安全管理人員5人，主要负责人和安全管理人員取得安全培训证书。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024年9月23日
	项目组组长	王哲	安全	S011011000110192000104
	项目组成员	杨琳	化工工艺	1200000000300247
		畅锐霞	化工机械	1700000000200813
		任志军	自动化	1700000000300108
		张艾新	电气	0800000000204533
技术负责人	薛津津	过程控制负责人	刘全喜	
报告编制人	畅锐霞	报告审核人	郑涵明	
评价现场	现场勘验人员	王哲、任志军		
	现场勘验时间	2023.2.9 2023.2.12 2023.2.15	现场勘验图像	电子照片
评价结论	天津石油集团津塘公路加油站符合继续从事危险化学品经营活动的安全条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2023.2.28



