

网报信息卡

项目概况	项目名称	天津正通商贸发展有限公司津保加油站分公司经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	北辰区津保高速（现津雄高速）双口服务区		
	行业类型	危险化学品经营	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>该加油站位于北辰区津保高速（现津雄高速）双口服务区。该加油站危险品经营许可证登记编号：津危化经字（2008）001143，许可范围：运输工具用乙醇汽油、柴油[闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$]，有效期至2023年9月3日。成品油零售经营批准证书编号：油零售证书第07-（北）1171号，有效期至2026年4月12日。该加油站上期安全现状评价报告为2021年12月。该站有6台加油机，2座30m^3的乙醇汽油储罐，4座30m^3的柴油储罐，其折算后的罐区总容积为120m^3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），为二级站。项目位于北辰区津保高速（现津雄高速）双口服务区。加油站北侧围墙外为安津医院住院部小院（残障人员康复医院），院内布置有安津医院住院楼、安津医院单层建筑（院内东侧一座、西侧一座）、安津医院警卫室、通信发射塔；站区东北侧布置有安津医院单层门诊楼；东侧为临时停车区，停车区以东为单层建筑，建筑的北部为安津医院四病区，南部为物流配送站办公室；南侧为津雄高速（原津保高速）；西侧为空地。</p> <p>该站有安全管理机构，主要负责人和安全管理人員6人，主要负责人和安全管理人員取得安全培训证书。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024年9月23日
	项目组组长	王哲	安全	S01101100011019200 0104
	项目组成员	杨琳	化工工艺	1200000000300247
		畅锐霞	化工机械	1700000000200813
		任志军	自动化	1700000000300108
		张艾新	电气	0800000000204533
技术负责人	薛津津	过程控制负责人	刘全喜	
报告编制人	畅锐霞	报告审核人	郑函明	
评价现场	现场勘验人员	王哲、任志军		
	现场勘验时间	2023. 2. 23 2023. 2. 27 2023. 3. 1	现场勘验图像	电子照片
评价结论	天津正通商贸发展有限公司津保加油站分公司具备继续从事危险化学品经营活动的安全条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2023. 3. 15

