

网报信息卡

项目概况	项目名称	天津市西青区华鑫加油站有限公司经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	天津市西青区张家窝京福支线与房甸路交口西南侧 50 米		
	行业类型	危险化学品经营	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>该加油站位于天津市西青区张家窝京福支线与房甸路交口西南侧 50 米。该加油站危险品经营许可证登记编号：津危化经字【2022】001456 号，许可范围：运输工具用乙醇汽油、柴油 [闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$]，有效期至 2025 年 07 月 04 日。成品油零售经营批准证书编号：油零售证书第 04-（西）0362 号，有效期至 2027 年 4 月 16 日。该加油站上期安全现状评价报告为 2022 年 6 月。该加油站建有 2 座 30m³ 的乙醇汽油储罐、2 座 30m³ 的柴油储罐，总容积为 90m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），为三级站。项目位于天津市西青区张家窝京福支线与房甸路交口西南侧 50 米，该站东侧为京福支线（主干路），南侧为丰产河和架空电力线（无绝缘层，杆高约 30m），西侧为民用建筑房（三类保护物），此房间设置在站区围墙外，但由加油站站内人员使用，北侧为房甸路（次干路），西北侧为杆式变压器和架空电力线（有绝缘层，杆高约 8m）。站区东侧为敞开式，分别设置进、出口一个，中间由绿地分隔，进出口与京福支线互通，交通便利。</p> <p>该站有安全管理机构，主要负责人和安全管理人員 5 人，主要负责人和安全管理人員取得安全培训证书。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024 年 9 月 23 日
	项目组组长	王哲	安全	S011011000110192 000104
	项目组成员	杨琳	化工工艺	1200000000300247
		畅锐霞	化工机械	1700000000200813
		任志军	自动化	1700000000300108
		张艾新	电气	0800000000204533
技术负责人	薛津津	过程控制负责人	刘全喜	
报告编制人	畅锐霞	报告审核人	郑函明	
评价现场	现场勘验人员	王哲、任志军		
	现场勘验时间	2023. 2. 26	现场勘验图像	电子照片
评价结论	天津市西青区华鑫加油站有限公司具备从事危险化学品经营活动的安全条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2023. 3. 28



