

## 网报信息卡

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司天津石油分公司滨海海门加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	天津市滨海新区塘沽津沽公路北侧		
	行业类型	危险化学品经营	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>该加油站位于天津市滨海新区塘沽津沽公路北侧。该公司危险品经营许可证登记编号：津（滨海）危化经字【2006】000240号，许可范围：运输工具用乙醇汽油、柴油，有效期至2024年06月08日。该公司上期安全现状评价报告为2021年5月。该站有加油机4台，乙醇汽油单罐容积50m<sup>3</sup>，2座；柴油单罐容积50m<sup>3</sup>，2座；折合总容积150m<sup>3</sup>（柴油可折半计算计入油罐总容积），为二级站。项目位于天津市滨海新区塘沽津沽公路北侧。加油站北侧和东侧为天津市宏盛嘉禾门业有限公司厂院，北侧隔围墙厂院内设置三台龙门起重机用于运送钢铁；东侧隔围墙为天津市宏盛嘉禾门业有限公司出入口，隔出入口为单层彩钢板房；站区西侧为天津市宝达国际物流有限公司厂院，隔围墙为单层彩钢板房，隔彩钢板房为天津市宝达国际物流有限公司厂房；站区南侧为露天停车场，隔停车场为津沽公路。南侧设架空通信线路（杆高7m）和架空电力线路（杆高12m，有绝缘层），站区西南侧设站外杆式变压器。</p> <p>该站有安全管理机构，主要负责人和安全管理人員5人，主要负责人和安全管理人員取得安全培训证书。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024年9月23日
	项目组组长	王哲	安全	S01101100011019200 0104
	项目组成员	王旭	化工工艺	S01101100011019300 0234
		畅锐霞	化工机械	1700000000200813
		任志军	自动化	1700000000300108
		张艾新	电气	0800000000204533
技术负责人	薛津津	过程控制负责人	刘全喜	
报告编制人	王旭	报告审核人	郑函明	
评价现场	现场勘验人员	王哲、王旭		
	现场勘验时间	2023.3.14	现场勘验图像	电子照片
		2023.3.16		
2023.3.17				
评价结论	中国石化销售股份有限公司天津石油分公司滨海海门加油站具备继续从事危险化学品经营活动的安全条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2023.3.28

