

网报信息卡

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--|---------|------------------------|
| 项目概况 | 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司滨海航四加油站经营危险化学品安全现状评价报告 | | |
| | 项目地址 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北公路 6595 号 | | |
| | 行业类型 | 危险化学品经营 | 评价类型 | 安全现状评价 |
| | 项目简介 | <p>该加油站位于天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北公路 6595 号。该加油站危险品经营许可证登记编号：津（高新）危化经字【2021】000060 号，许可范围：运输工具用乙醇汽油、柴油，有效期至 2024 年 3 月 25 日。于 2021 年 6 月编写了加油站改造项目安全验收评价报告，该加油站于 2011 年 8 月 29 日取得天津市公安局颁发的编号为：津公消验【2011】第 0291 号的建设工程消防验收意见书。该加油站建有 2 座 30m³ 的乙醇汽油储罐、2 座 30m³ 的柴油储罐，总容积为 90m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），为三级站。项目位于天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北公路 6595 号，该站东侧为架空电力线（有绝缘层，杆高 18m）和新北路（主干路），东侧站区花坛设置 1 台 10KV 箱变，南侧为航保砵供应公司厂房（戊类），东南方向为航保砵供应公司门卫室（三类保护物）和架空电力线（有绝缘层，杆高 10m），西侧为航保砵供应公司仓库（戊类）和通信发射塔（三类保护物）。北侧为宝湾道（次干路），隔宝湾道为空地，空地上建有通信发射塔（三类保护物）。站区东侧为敞开式，分别设置进、出口一个，中间由绿地分隔，进出口与新北路互通，交通便利。</p> <p>该站有安全管理机构，主要负责人和安全管理人員 5 人，主要负责人和安全管理人員取得安全培训证书。</p> | | |
| 评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 天津理化安科评价检测科技有限公司 | | |
| | 机构资质证书号 | APJ-(津)-001 | 资质有效期至 | 2024 年 9 月 23 日 |
| | 项目组组长 | 王哲 | 安全 | S011011000110192000104 |
| | 项目组成员 | 王旭 | 化工工艺 | S011011000110193000234 |
| | | 畅锐霞 | 化工机械 | 1700000000200813 |
| | | 任志军 | 自动化 | 1700000000300108 |
| | | 张艾新 | 电气 | 0800000000204533 |
| | 技术负责人 | 薛津津 | 过程控制负责人 | 刘全喜 |
| 报告编制人 | 畅锐霞 | 报告审核人 | 郑涵明 | |
| 评价现场 | 现场勘验人员 | 王哲、任志军 | | |
| | 现场勘验时间 | 2023. 3. 10 | 现场勘验图像 | 电子照片 |
| 评价结论 | 天津石油集团津塘公路加油站符合继续从事危险化学品经营活动的安全条件。 | | | |
| 报告签发 | 报告签发人 | 刘全喜 | 签发时间 | 2023. 3. 29 |

