

## 网报信息卡

项目概况	项目名称	惠民县李庄加油站天津静海中旺分站经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	天津市静海区中旺镇韩庄子村村委会东 300 米		
	行业类型	危险化学品经营单位	评价类型	安全现状评价
	项目简介	该加油站站东侧为空地及架空电力线（有绝缘层，杆高约 12 米），南侧为汽修厂（散发火花地点），西侧为山深线（G205），北侧为闲置厂房（丁戊类厂房）及架空电力线（有绝缘层，杆高约 15 米）。加油站站区东侧、南侧、北侧设置实体围墙，围墙高度 2.2 米。加油站出入口沿山深线（G205）设置，出入口分别设置。站内设两条单行车道最小宽度大于 4m，设一条双行车道宽度大于 6m，加油区及站区道路采用砼路面。		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024 年 9 月 23 日
	项目组组长	王哲	S011011000110 192000104	化工机械
	项目组成员	张艾新	0800000000204 533	电气
		金文浩	S011011000110 202000275	安全
		任志军	1700000000300 108	自动化
		王旭	S011011000110 193000234	化工工艺
	技术负责人	薛津津	过程控制负责人	刘全喜
报告编制人	张艾新	报告审核人	郑函明	
评价现场	现场勘验人员	王哲、任志军		
	现场勘验时间	2023 年 5 月 21 日	现场勘验图像	电子存档
评价结论	惠民县李庄加油站天津静海中旺分站具备从事危险化学品经营活动的安全条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2023 年 5 月 31 日

