

网报信息卡

项目概况	项目名称	中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站安全现状评价报告		
	项目地址	天津市西青区李七庄街津涞公路与秀川路交口东侧 50 米		
	行业类型	危险化学品经营单位	评价类型	安全现状评价
	项目简介	该加油站西侧为秀川路，秀川路中间设置有一条架空通信线路（杆高 9m），加油站与秀川路之间（围墙外）设有有绝缘层的架空电力线路（杆高 22m）；南侧为绿地，跨过绿地为津涞公路，加油站与津涞公路之间设有通信发射台一座和箱式变压器一座（电压小于 35kV 且变压器容量在 10MV·A 以下的箱式变压器）；西南侧设置有一条架空通信线路（杆高 6m），西南侧围墙外秀川路旁设置有一座箱式变压器（电压小于 35kV 且变压器容量在 10MV·A 以下的箱式变压器）；北侧设有无绝缘层的架空电力线路（杆高 40m）；东侧为空地。该加油站北侧和东侧设有 2.2m 高的实体围墙，西侧为铁艺围墙，南侧为敞开设置。在站区的西北角、东南角和西南角均设置有出入口。站内设 2 条单车道和 3 条双车道（单车道宽度大于 4m，双车道宽度大于 6m），转弯半径大于 9m。站内道路采用砼路面。		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024 年 9 月 23 日
	项目组组长	金文浩	S011011000110 202000275	安全
	项目组成员	张艾新	0800000000204 533	电气
		畅锐霞	1700000000200 813	化工机械
		任志军	1700000000300 108	自动化
		杨琳	1200000000300 247	化工工艺
	技术负责人	薛津津	过程控制负责人	刘全喜
报告编制人	张艾新	报告审核人	郑函明	
评价现场	现场勘验人员	金文浩、任志军		
	现场勘验时间	2023 年 1 月 12 日	现场勘验图像	电子存档
评价结论	中化道达尔燃油有限公司天津津涞路加油站符合继续从事危险化学品经营活动的安全条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2023 年 2 月 6 日

