

## 网报信息卡

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司天津石油分公司滨海新区大港古林加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
	项目地址	天津市滨海新区古林街津歧公路南 18 号		
	行业类型	危险化学品经营单位	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司天津石油分公司滨海新区大港古林加油站位于滨海新区古林街津歧公路南 18 号。该公司东侧为津歧公路，隔津歧公路为架空电力线路（杆高 10m）、群英物资汽配修理厂房、变压器（容量在 10MV·A 以下）和臻美 KTV；南侧为中海消防科技有限公司办公平房、架空通信线路（杆高 7m）、架空电力线路（杆高 12m）、无绝缘层架空电力线路（塔高 25m）以及东南侧的架空通讯线路（杆高 6m）；西侧围墙外为一个停车场，停放非运输危险化学品的车辆，停车场内设置有休息室；西南侧为卫浴营销中心戊类库房；西北侧为新成吊装办公平房，北侧为绿化带，隔绿化带为南环路，沿南环路道边设置有架空电力线路（杆高 10m）；隔南环路的东北侧为泰和大厦。</p> <p>站内设 2 条单车道和 1 条双车道，单车道宽度大于 4.5m，双车道宽度大于 6m，转弯半径大于 9m。站内加油区和站房北侧、东侧和南侧均为敞开设置，油罐区北侧、西侧和南侧设置有高 2.2m 的实体围墙。站内道路采用砼路面。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024 年 9 月 23 日
	项目组组长	王哲	S01101100011019 2000104	安全
	项目组成员	畅锐霞	170000000020081 3	化工机械
		张艾新	080000000020453 3	电气
		任志军	170000000030010 8	自动化
		刘桂芬	180000000030006 7	化工工艺
	技术负责人	薛津津	过程控制负责人	刘全喜
报告编制人	张艾新	报告审核人	郑函明	
评价现场	现场勘验人员	王哲、任志军		
	现场勘验时间	2023 年 3 月 15 日	现场勘验图像	电子存档
评价结论	中国石化销售股份有限公司天津石油分公司滨海新区大港古林加油站具备从事危险化学品经营活动的安全条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2023 年 3 月 25 日

